


姓名	奖励金额	备 注	个人照片
赵明	1800元	现场驻点维保人员，主要负责电梯的正常运行和维修保养工作，电梯发生故障，能第一时间到达现场处理，发现问题能及时处理及反馈。	
合计：	1800元		

注:天然居共计18台电梯，2023年8月1日—2023年8月31日，共发生故障8次，开关门异常2次，电梯故障2次，黑屏2次，异响2次（详见附件）。现均已恢复正常运行。

制表人：马海涛

项目负责人：李义芳

天然居电梯故障记录表

序号	电梯位置	日期	通知时间	到场时间	故障原因	处理情况	维修人员签名	备注
1	5楼消防梯	2023.8.3	17:23	17:32	停在9层开不了门	拽制线路老化	赵明	
2	B楼消防梯	2023.8.8	15:20	15:42	消防梯黑屏	商场白屏故障解除	赵明	
3	A楼消防梯	2023.8.8	15:42	16:08	电梯故障	业主装修位材料阻挡门轨	赵明	
4	东客梯	2023.8.17	15:00	15:18	电梯在2楼有时关不上	钢丝绳有异物	赵明	
5	A消防梯	2023.8.23	18:34	18:39	电梯在1楼黑屏	保护压机重启	赵明	
6	C消防梯	2023.8.26	14:41	14:45	电梯停在负一层上不去	负一层门地坎有异物	赵明	
7	B楼客梯	2023.8.27	21:18	21:32	电梯有撞击的异响	平衡系数经台轿厢调整	赵明	
8	A楼客梯	2023.8.29	9:26	9:40	负一楼上梯台有碰撞的异响	无异常	赵明	
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
16								

扫描全能王

1

